



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812) 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кронштадтского района

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 21, к. 2, тел (812) 311-25-50

Санкт-Петербург, г. Кронштадт,  
Кронштадтское шоссе, д. 21, корп. 2

28 апреля 2017 г.

09 часов 30 минут

(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**соблюдения требований пожарной безопасности**  
№ 2-16-81

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Кронштадтского района УНДПР ГУ  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

МЧС России по г. Санкт-Петербургу Кострова Андрея Андреевича от 22 марта 2017 года № 2-16-81 была проведена плановая выездная проверка объекта защиты: встроенные помещения многоквартирного жилого дома (средний риск), расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт ул. Ленинградская, д. 9  
(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование – СПб ГБУСОН ЦСРИ Кронштадтского района), адрес (место нахождения) юридического лица: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 44, ИНН 7843307038

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического (-их) адреса (-ов) организации (-ий) - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 03 ” апреля 20 17 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч  
“ 06 ” апреля 20 17 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч 30 м  
“ 28 ” апреля 20 17 г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. Продолжительность 30 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/ 3 часа

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

директор СПб ГБУСОН ЦСРИ Кронштадтского района Сапронова Елена Тимофеевна 03.04.2017 года в 14 часов 00 минут

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

Лицо(-а), проводившее (-ие) проверку: Кирсанова Наталья Александровна – старший дознаватель ОНДПР Кронштадтского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: директор СПб ГБУСОН ЦСРИ Кронштадтского района Сапронова Елена Тимофеевна

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы СПб ГБУСОН ЦСРИ Кронштадтского района - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, улица Ленинградская, д. 9

Отчет о расчете пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: отсутствуют

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

Нарушений требований пожарной безопасности при проведении плановой проверки не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: нет.
4. Фототаблица: нет
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался
9. Другие документы (их копии): устав, приказ о назначении на должность от 12.09.2016 г., копии удостоверений о прохождении обучения птм; приказ об установлении противопожарного режима №148; расчет категорий; акт тренировки по эвакуации; копия договора №3/2017 на обслуживание КСОБ от 31.01.2017 г.; копия лицензии ООО «СПБПТЭИ»

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший дознаватель  
ОНДПР Кронштадтского района  
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



И.А. Кирсанова

С актом проверки от «28» апреля 2017 года № 2-16-81 ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а): положения статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ разъяснены: директор СПб ГБУСОН ЦСРИ Кронштадтского района Сапронова Елена Тимофеевна  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28»

04

2017 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)